

**Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз»  
ФЕОДОСИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ**

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1449**

Выписан на основании анализа № 3969/3970

«24» июля 2016 г.

Проба отобрана «24» июля 2016 г. в «08» час. «30» мин.

Наименование продукта: **Конденсат газовый**

Нормативный документ: **ТУ 38.401 - 58 - 424 - 2015 «Конденсат газовый. Технические условия»**

Изготовитель: **ГУП РК «Черноморнефтегаз», Россия**

**Резервуар №134**

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значение для группы		Фактически
			1	2	
1	Плотность при 20 <sup>0</sup> С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	Не нормируется. Определение обязательно.		723,7
2	Массовая доля серы, %	ASTM D 4294	Не нормируется. Определение по требованию потребителя		0,031
3	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,5		отсутствие
4	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм <sup>3</sup> , не более	ГОСТ 21534	100	300	4,15
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,05		отсутствие
6	Давление насыщенных паров, кПа (мм.рт. ст.), не более зимний период летний период	ГОСТ 1756	93,3 (700) 66,7 (500)	93,3 (700) 93,3 (700)	78,0(585)
7	Фракционный состав, температура начала кипения, °С	ГОСТ 2177			47

**Заключение:** по проведенным испытаниям конденсат газовый соответствует ТУ 38.401 - 58 - 424 - 2015.

Начальник испытательной лаборатории

М. В. Романюк

Лаборант химического анализа

Н. Е. Зямзина

